


tnic
S
S

JUDEȚUL CLUJ - PAROHIA MUNCIPALĂ CLUJ-MARE
ANEXA LA CERTIFICATUL DE ÎMBĂNSĂ
Nr. 850 / 08. MAR. 2019
Arhitect

Ø200 mm 4E



L
C
A

fmax.: =28m

PROIECTANT: Ing. Săpăruș
Lăzărescu, Serv. Proiectare
Căminul, Școlii, Școlii nr. 238
[Signature]

COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A.

BIROU TEHNIC AVIZARE

COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A. CLUJ-NAPOCA

BIROU TEHNIC - AVIZARE

AVIZ 1284/DD/BTA/742/2020/19

Se avizează favorabil lucrarea cu respectarea următoarelor clauze:

1. La atacarea lucrărilor se vor efectua sondaje pentru identificarea rețelelor de apă - canal și se va solicita asistență tehnică secției apă - canal.
2. Lucrările de săpătură din zona conductelor de apă - canal se vor executa manual în vederea evitării deteriorării acestora.
3. Distanțele dintre rețelele de apă - canal și celelalte rețele sau construcții vor fi cele prevăzute de normativele în vigoare.
4. De eventualele avarii aduse rețelelor de apă - canal în timpul executării lucrărilor răspunde direct constructorul.
5. Traseul rețelelor de apă - canal este figurat informativ

Prezentul aviz este valabil până la data de:

Conducte publice apă
Conducte publice canal

Semnătura

