

**CĂTRE,**

**MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA**  
**judet CLUJ, localitate CLUJ-NAPOCA str. MOTILOR**  
**nr. 1-3 cod postal 400001 telefon 0722222541**

**Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. 60101937825 / 14.03.2019, pentru obiectivul AMPLASARE PANOU PUBLICITAR IN SISTEM PROVIZORIU SI DEMONTABIL de la adresa judet CLUJ, oras CLUJ-NAPOCA, str. OBSERVATORULUI, nr. FN.**

În urma analizării documentației depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

**AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 60101937825 / 19.03.2019**

cu următoarele precizări :

1. Obiectivul nu este amplasat peste/sub instalațiile electrice din zonă și se încadrează în limitele normate de distanță față de acestea.
  2. În zonă **există** rețea electrică de distribuție de **joasă** tensiune - **trifazată** , în vederea viitoarei solicitări de racordare.
  3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau creșterea puterii absorbite de către acesta, consumatorul va solicita la Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj Napoca aviz tehnic de racordare. Prin cererea de aviz de amplasament utilizatorul a solicitat racordarea obiectivului la rețea pentru o putere maxim simultan absorbită de **0,000 kVA**.
  4. Valabilitatea avizului este până la **07.03.2021**, prelungindu-se cu durata de valabilitate a Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
  5. Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului nr. Declarației solicitantului nr. / și a Certificatului de urbanism nr. **846/07.03.2019**.
  6. Tariful de emitere a avizului de amplasament, în valoare de **113,05** lei, s-a achitat cu chitanța nr. ....
- Instalațiile de distribuție aparținând Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj Napoca au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.
  - În zonă **nu există** instalații electrice ce nu aparțin SDEE TN - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj Napoca.
  - Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea SDEE TN - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj Napoca.
  - Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor SDEE TN - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj Napoca se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, precum și a normelor tehnice de protecția muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.
  - Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentul respectiv.

**Va atenționam de existența traseelor L.E.S. conform planului de situație anexat.**  
**Intre fundatia fundatia panoului propus si cea mai apropiata L.E.S. se va respecta distanta minima de 0.6 m, in plan orizontal ( se vor efectua sondaje manuale in acest sens).**  
**Va fi asigurat accesul fara conditii la L.E.S. in caz de defectiuni ,interventii, etc. Se vor respecta distantele minime fata de L.E.A. 0,4 KV, conform P.E. 106/2003; in caz contrar se impune reglementarea (dupa caz, devierea) L.E.A. 0,4 KV, cu o firma atestata A.N.R.E. pe cheltuiala solicitantului, pe baza de proiect avizat de S.D.E.E. Cluj, in vederea respectarii acestor distante. Nu se vor afecta instalatiile electrice ale SDEE Cluj; orice eventuala modificare adusa acestora se va realiza cu o firma atestata A.N.R.E., pe cheltuiala solicitantului, pe baza de proiect avizat de SDEE Cluj. Inainte de inceperea lucrarilor se va solicita predarea-primirea amplasamentului (fax 0264205874**

Sef COR M.T.J.T.,  
ing. Cristian Pop




Numele și semnătura personalului Sucursalei care a emis avizul: Tehn. Valentin Claudiu Pop

COD: DTN-PO-6.2-F04



**LCS**

**Hmax. = 18m**



PROIECT DE PLAN DE AMPLASARE A UNOR CLADIRI  
ANEXA LA CERTIFICATUL DE URBANISM  
Nr. 846 din 07. MAR 2019  
Arhitect șef  
*Clara*

Proiectant: Clăpăreanu  
P. Popov, șef de proiect  
Clădire: Observatoriu  
Cămin: Clădire nr. 100

6010937825

19.03.2019

1. Instalatiile electrice vor fi proiectate si executate in conformitate cu normele tehnice aplicabile si cerintele specificate in proiectul de executie si proiectul de protectie impotriva efectelor de securitate.

2. Executarea lucrarilor de instalatie din zona traseului de cabluri se va face numai manual cu respectarea normelor de protectie muncii specifice.

3. Constructorul lucrarilor va asigura obligatoriile mijloace tehnice la baza de sapaturi si numai in cazul dovedirii pe hartie de autorizare I.S.M. (S.M.) va asigura mijloace tehnice suplimentare.

4. Traseele cablurilor electrice din zona de sapaturi se vor realiza in conformitate cu proiectul de executie.

5. Lucrarile de instalatie vor fi executate in conformitate cu proiectul de executie si proiectul de protectie impotriva efectelor de securitate.

— — — — — LEAGH  
————— LEAGH

07.03.2021

J. J. J.