

**MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA**

Str. Motilor , Nr. 1-3

Loc. Cluj-Napoca,

Jud. Cluj

**Delgaz Grid SA**

Departament

Acces la Retea

Birou

Echipe Acces la Retea Gaz Cluj

Decebal 93-95

**Demian Liviu**

T +40-364-40 34 09

liviu.demian@delgaz-grid.ro

Abreviere: RACJ

**AVIZ FAVORABIL**

Nr. Înregistrare 211544260/19.03.2019

Urmare a solicitării dumneavoastră, privind emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea înregistrată cu nr. 62649/13.03.2019 denumire lucrare

**Elaborare proiect pentru autorizarea lucrărilor de amplasare panou publicitar în sistem provizoriu și demontabil, din localitatea Cluj-Napoca, strada Observatorului, nr. Fn., judet Cluj, în urma analizării documentației depuse vă comunicăm avizul favorabil, CU ÎNDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CĂTRE BENEFICIAR, A CONDIȚIILOR DE MAI- JOS:**

**A. Condiții tehnice:**

1. Se va respecta distanța de 0,6 metri între conducta de gaze naturale existentă și fundația stălpului proiectat .

**B. Condiții generale:**

1. Va suporta cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctul A.

2. Având în vedere că rețelele de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat, înainte de începerea lucrărilor se va solicita în scris participarea unui reprezentant al Delgaz Grid S.A. - Centru Operațiuni Retea Cluj la predarea de amplasament și asistență tehnică ori de câte ori este nevoie pe perioada derulării lucrărilor

Adâncimea de pozare a rețelelor subterane trasate este cuprinsă între 0,6-0,9 m.

3. În cazul în care s-a produs o deteriorare a rețelei de gaz, astfel încât, au apărut scurgeri de gaz, se va anunța imediat Dispeceratul de Urgență Delgaz Grid S.A., la telefon: **0800-800.928** și **0265-200.928**, și vor fi luate, totodată, primele măsuri, pentru a împiedica producerea unui eveniment (incendiu, explozie), până la sosirea echipei de intervenție.

Dacă prin săpătură a fost afectată izolația rețelei de gaz (atingere izolație, rupere izolație, rupere fir trasor, rupere bandă avertizoare etc.), respectiv rețeaua de gaz- prin atingere, lovire sau orice altă acțiune mecanică, se va opri imediat lucrarea și se va solicita prezența reprezentantului Delgaz Grid S.A., pentru remedierea defecțiunii provocate și/sau constatate.

Președintele Consiliului de  
Administrație  
Frank Hajdınjak

Directori Generali  
Ferenc Csulak DG  
Carmen Teona Oltean (adj.)  
Petre Radu (adj.)

Sediul Central: Târgu Mureș  
CUI: 10976687  
Atribut fiscal: RO  
J26/326/08.06.2000

Banca BRD Târgu Mureș  
IBAN:  
RO11BRDE270SV27540412700  
Capital Social Subscris și Vărsat:  
773.257.777,5 RON

Deteriorarea izolației atrage după sine corodarea materialului tubular și apariția defectelor de coroziune, greu de depistat, care pot avea urmări grave (explozii); în cazul în care se produce un asemenea eveniment, având ca și cauză deteriorarea izolației în timpul execuției lucrării avizate de către Delgaz Grid S.A., izolație care n-a fost refăcută, datorită faptului că executantul nu a anunțat reprezentantul Delgaz Grid S.A., beneficiarul avizului va fi direct responsabil de producerea evenimentului.

În cazul avarierii sau deteriorării conductelor și instalațiilor aflate în exploatarea Delgaz Grid S.A. – Centru Operațiuni Retea Cluj, beneficiarul va suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate.

4. Săpătura din zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, se va realiza **în mod obligatoriu, manual**, pentru a nu afecta izolația, materialul tubular, sau alte elemente de construcție a rețelei de gaz (fir trasor, bandă avertizoare etc.).

5. În mod obligatoriu, rețelele de gaze naturale - a căror acoperire e afectată de lucrarea de construcție, vor fi așezate, respectiv acoperite cu un strat de nisip de granulație 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la generatoarea inferioară și superioară a conductei și pe o lățime de 20 cm, de la generatoarele exterioare ale conductei.

6. În zona de protecție a rețelelor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual, astfel încât să nu se deterioreze rețelele de gaz, pe o înălțime de minim 30 cm (inclusiv stratul de nisip), măsurată de la generatoarea superioară a conductei.

7. În cazul în care lucrarea de construcții afectează răsuflătorile și/sau căminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe poziția inițială. Se impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de răsuflători, a capacelor de cămine, a tijelor de acționare etc.

8. Cu minimum 5 zile înainte de recepția la terminarea lucrărilor, se va informa în scris Delgaz Grid S.A.-Centru Operațiuni Retea Cluj asupra datei la care e programată recepția.

9. Prezentul aviz este valabil până la data de 19.03.2020 (12 luni), cu posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de

urbanism (sau document înlocuitor – se va preciza tipul și natura acestuia).Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de expirarea avizului inițial.

**În cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.**

Cu respect,

Sef Centru Operatiuni Retea Gaz Cluj  
Broscatan Ovidiu Zaharia



Intocmit  
Demian Liviu


A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Demian Liviu.



Et

Observatorului

str.



JUDEȚUL CLUJ - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA  
 ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE URBANISM  
 Nr. 839 din 07. MAR. 2019  
 Arhitectul, [Signature]

LC  
 Hmax. = 28m

Jupiter

Conducta gaz presiune medie  
 Conducta gaz presiune redusă  
 Branșament gaz  
 Instalația de utilizare

Prezentul plan de situație însoțește avizul nr. 2/11547/60 din data de 19.03.2019

- 1) Cu condiția modificării corespunzătoare a instalației de utilizare
- 2) Cu condiția neafectării branșamentului și a postului de reglare

Deigaz Grid S.A.

Data: 19.03.2019

Coord. Echipa Acces.

Întocmit,

Valabilitatea avizului se prelungește până la data de

B.B [Signature]

Data: .....

Coord. Echipa Acces.

Nume și prenume, semnătura

Primăria & Inj. Săvârșin  
 Kely Zs. Săvârșin  
 Căminul Căminul Rădăuți Săvârșin 420

