

30/2018

RRM3
Hmax. = 28m

COPOSU

Ø 1000 mm

Ø 125 mm

COMPANIA DE APĂ SOMESȘI, CILIU-IPAPOCA

BIROU TEHNIC AVIZARE

AVIZ NR. 210 DD/BTA/24/12.03.2019

Se avizează favorabil lucrarea cu respectarea următoarelor clauze:

1. La întocmirea lucrărilor se vor afecta sondajele pentru identificarea rețelelor de apă - canal și se va solicita asistență tehnică secției apă - canal.
2. Lucrările de săpătură din zona conductelor de apă - canal se vor executa manual în vederea evitării deteriorării acestora.

3. Distanțele dintre rețelele de apă - canal și celelalte rețele sau construcții vor fi cele prevăzute de normativele în vigoare.

4. De eventualele avarii produse rețelelor de apă - canal în timpul executării lucrărilor răspunde direct constructorul.

5. Traseul rețelelor de apă - canal este figurat informativ

Prezentul aviz este valabil până la data de: 12.09.2020

Conducute publice apă
Conducute publice canal

Semnătura

JUDEȚUL CLUJ - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE ÎNVIȘ
Nr. 847 din 07. MAR. 2019
Arhitect șef

CD

Proiectat de: CILIU-IPAPOCA
București, Șosea, nr. 100, Sector 1
Căminul Coposului - 011111
Căminul Coposului - 011111