

Nr.34857/DD/BTA/15.01.2019

Biroul Tehnic Avizare

AVIZ DE AMPLASAMENT NR. 3538/34857/2018 - CU CONDIȚII

Către,

BENEFICIAR: MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Adresa: Str.Calea Motilor , nr. 1-3,

Loc. / Jud. Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Urmare cererii dvs. înregistrată la Compania de Apă Someș S.A. cu nr. 34857/2018, privind obținerea avizului de amplasament pentru: ” **Elaborare proiect pentru autorizarea lucrarilor de amplasare panou publicitar in sistem provizoriu si demontabil conform nr. CRT. 16 din anexa 4 la regulamentul aprobat prin HCL 133/29.03.2018**”, pentru imobilul-teren și/sau constructii situat în Cluj-Napoca, Str. Bucium, Certificat de urbanism nr. 4826/16.11.2018, vă comunicăm:

- Având în vedere faptul că amplasamentul acestei parcele este subtraversat de conducta publică de canalizare menajera cu **DN 50/70cm B**, pentru orice lucrări sau activități care urmează a se desfășura pe acest amplasament se vor respecta condițiile de amplasare conform **SR 8591/97 – Rețele edilitare subterane**.
- La atacarea lucrărilor se va solicita predarea amplasamentului și asistență tehnică Companiei de Apă Someș S.A.
- Lucrările de săpătură din zona rețelelor se vor executa manual în vederea evitării deteriorării acestora.
- Deoarece rețelele de apă care subtraversează amplasamentul dvs. sunt în stare de funcționare, nu pot fi dezafectate.
- Compania de Apă Someș S.A. nu răspunde pentru eventualele pagube în cazul intervenției beneficiarului asupra conductelor în zona obiectivului.

Prezentul aviz este valabil un an de la data emiterii.

Anexăm prezentei un exemplar din planul de situație pe care au fost relevate conductele publice de apă și canalizare din zona amplasamentului obiectivului propus. Traseul rețelelor este figurat informativ.

Cu stimă și considerație,

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Ing. Mihai Iacob



ȘEF BIROU,
Ing. Ovidiu Andreica



Întocmit: Bogdan Tatar / 2ex.

COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A.
 Str. Șosea
 2272
 Șosea
 ȘOSEA



SIT

MANAGEMENT

PROIECT	Arh. SORIN SCRIPCARIU
DESEMAT	Arh. ALINA POPESCU
VERIFICAT	
VERIFICAT	
VERIFICAT	
VERIFICAT	

PROIECT	AMPLASARE PANDU PUBLICITAR STR. DUCUȘA, STATIA DE AUTOCUȘ CLUJ-NAPOCA
BENEFICIAR	S.C. AMPLASARE PANDU S.R.L.

PLAN DE SITUATIE	
REVIZIE	1.0
NR. PROIECT	04/77311
FAZA	NIL PLANEA
DATA	D.T.A.C.
SCARA	A2

COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A.
 - BIROUL TEHNIC-AVIZARE -

Având la adresa / avizul nr. 3538/3485715.04.2019.....

Intenșități/Verificat
 Resp. Sector

Legenda:
 Conductă publică de apă
 Conductă publică de canalizare
 Conductă publică de canalizare pluvială
 Traseul rețelei de apă-canal este figurat informativ

Sef Birou Avizare
 Ing. Ovidiu Andreica

