



### LEGENDA

- Conducta de alimentare cu apa rece
- Conducta de alimentare hidranti interiori umezi
- Conducta de test hidranti interiori umezi
- Alimentare electrica curenti tari
- Alimentare electrica curenti slabi

Tv.OI. - Teava din otel negru  
Tv.OI.Zn - Teava din otel zincat  
Tv.OI.INOX - Teava de otel inox  
PEh - Pompa electrica hidranti  
Pph - Pompa pilot hidranti  
Prs - Presostat pompa  
VE - Vas de expansiune  
RF - Robinet fluture  
RFP - Robinet fluture cu contact electric  
CS - Clapeta anti-retur  
ID - Indicator de debit  
VA - Vana antirefulare  
M - Manometru  
RP - Robinet cu plutitor  
SbC - Sorb cu clapeta de sens si placa antivortex  
PC1, PC2, ... - Panou de control si semnalizare pompe  
MD - Module de intrare/iesire curenti slabi  
N1, N2, ... - Senzori de nivel  
T.E. - Hi - Tablou electric hidranti  
T.E. - CP - Tablou electric camera de pompare

Proiect	<b>"Dezvoltare infrastructură educațională (hub educațional) și de sănătate (unitate de sănătate-centru de excelență pentru protonoterapie), dezvoltare infrastructură sportivă (bazin de înot, bază sportivă) și pădure-parc" în cartierul Borhanci</b> <b>STUDIU DE FEZABILITATE NR. 6 - CREȘĂ</b>		
Beneficiar	 <b>Primăria Municipiului Cluj-Napoca</b> str. Moșilor, nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, jud. Cluj t e l : 0 2 6 4 / 5 9 6 0 3 0 e-mail: registratura@primariaclujnapoca.ro   primariaclujnapoca.ro		
Proiectant de specialitate arhitectura:	<b>Patrulius și Asociații s.r.l</b>		
Proiectant General - Asocierea:			
	 <b>Daedalus Proiect s.r.l.</b> aleea Valea Sapunului, nr. 1, oras Cisnădie, jud. Sibiu t e l : 0 3 6 9 / 5 6 6 0 5 4 e-mail: office@daedalus-proiect.ro		
	 <b>Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu"</b> <b>(Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiza și Consulting – C.C.P.E.C)</b> str. Academiei, nr. 18 - 20, 010014 Bucuresti t e l : 0 2 1 3 / 0 7 7 1 1 2 w w w . u a u i m . r o		
	 <b>Patrulius și Asociații s.r.l</b> str. Monetăriei, nr. 12, et. 4, ap. 15 S e c t o r 1 , B u c u r e s t i t e l : 0 2 1 3 / 1 1 7 8 9 8 e-mail: office@patrulius.ro   www.patrulius.ro		
Proiectant de specialitate:	 <b>Instal Data Proiect</b> RO 400217 Cluj Napoca, str. Laszlo Kovari, nr. 97 RO 11106211173, J 12 / 1580 / 1998		
Faza de proiect	SF	Obiect	CRESA
Număr de proiect	307A+U/2021		
Număr de proiect intern	IDP43/2021		
Autori:			
Șef de proiect complex	Semnătură		
Arh. Luminia Doina ISPAS			
Șef de proiect specialitatea arhitectura	Semnătură		
Arh. Serban PATRULIUS			
Proiectat	Semnătură		
ing. Simion PARNUT			
Desenat	Semnătură		
ing. Simion PARNUT			
Denumire planșă	Scara		
Instalat de stins incendiu	-		
Schema de principiu			
Data ediție	07.06.2022	Nr. PL IDP43/DS/ISB1a	