



Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Cluj-Napoca

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Cluj-Napoca
Str. Taberei, Nr. 20, 400512, Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Tel: +40264 205702

Fax: +40264 205704

office.cluj@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14496789

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J12/426/2002

www.distributie-energie.ro

Către
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA,

Referitor la **cererea de aviz de amplasament**, înregistrată cu nr. **6010230950120 / 08.09.2023** pentru **[obiectivul de infrastructura de transport transeuropeană] STUDIU DE FEZABILITATE-ETAPA II-DRUMURILE DE LEGATURA CE URMEAZA A FI PRELuate DE U.A.T CLUJ-NAPOCA, DIN CADRUL PROIECTULUI "STUDIU DE FEZABILITATE, PUZ SI DATC PENTRU PROIECTUL ETAPA I DRUM TRANSREGIO FELEAC TR35-CENTURA METROPOLITANA, ETAPA II-DRUM TRANSREGIO FELEAC TR35-DRUMURI DE LEGATURA**

de la **adresa: CLUJ-NAPOCA**, sat -, strada **SOPORULUI**, nr. **FN**, bloc -, etaj -, apartament -, cod postal **400482**, numar cadastral -, județul **CLUJ**..

În urma analizării documentației depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL CONDIȚIONAT INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT TRANSEUROPEANĂ Nr. 6010230950120 / -

Cu următoarele precizări :

- Suntem de acord cu amplasamentul propus pentru realizarea obiectivului mai sus menționat. Se vor realiza lucrările necesare pentru devierea ori mutarea instalațiilor operatorului de rețea și/sau de realizare a lucrărilor de modificare a instalațiilor rețelei electrice pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență impuse de norme.
- În vederea stabilirii lucrărilor necesare pentru devierea/mutarea instalațiilor electrice ale OD (operatorului de distribuție) sau îndeplinirii unor condiții de coexistență, trebuie să comandați realizarea unui studiu de coexistență/eliberare de amplasament. Studiul de coexistență realizat pe cheltuiala dumneavoastră se va depune la OD (operatorul de distribuție) în vederea avizării acestuia. Realizarea lucrărilor prevăzute în Studiul de coexistență va face obiectul unui contract pentru eliberarea amplasamentului/ realizarea condițiilor de coexistență care se va încheia între dumneavoastră și OD (operatorul de distribuție).
- În zonă - rețea electrică de distribuție de **Medie tensiune|Joasa tensiune|Inalta tensiune - -**.
- Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau creșterea puterii absorbite pentru acest obiectiv trebuie să solicitați la OD (operatorul de distribuție) avizul tehnic de racordare.
- **Valabilitatea avizului de amplasament este până la 28.08.2028** (se va completa de emitentul avizului în concordanță cu termenul de valabilitate al CU), cu posibilitatea prelungirii cu durata de prelungire a valabilității Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
- Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului nr. - și a Certificatului de urbanism nr. **773 / 20.08.2019**

Tariful de emitere a avizului de amplasament, în valoare de **350.89** lei, fata TVA.

COD: DTN-PO-6.2-F06/02



Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Cluj-Napoca

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Cluj-Napoca
Str. Taberei, Nr. 20, 400512, Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Tel: +40264 205702

Fax: +40264 205704

office.cluj@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14496789

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J12/426/2002

www.distributie-energie.ro

- Instalațiile de distribuție aparținând OD (operatorului de distribuție) au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.
- În zonă **Exista** instalații electrice ce nu aparțin OD (operatorului de distribuție).
Este necesar să se adreseze deținătorilor acestor instalații (Transelectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica, alți deținători -) în vederea obținerii avizelor de amplasament.
- Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea OD (operatorului de distribuție).
- Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor OD (operatorului de distribuție) se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz de amplasament, precum și a normelor tehnice de protecția muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.
- Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentul respectiv.

Director Sucursala **CLUJ-NAPOCA**
Ing. Ovidiu Popescu

Sef S.A.R. **CLUJ-NAPOCA**
Ing. Romulus Cosmin PRECUP

Intocmit
Radu Damian

COD: DTN-PO-6.2-F06/02