


Nr. 7538/132/10.02.2020



Către

C.N.A.I.R. (prin S.C. EXPLAN S.R.L.),

Str. /B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, Cod poștal 010873,

Referitor la solicitarea dvs. înregistrată la S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș cu nr. 5787/03.02.2020, privind eliberarea avizului de amplasament pentru lucrarea:

**Etapa I – Drum Transregio Feleac TR35 – Centura metropolitană, Etapa II – Drum Transregio Feleac TR35 – Drumuri de legătură, din cadrul proiectului general Drum Transregio Feleac TR35 – faza Studiu de Fezabilitate, județul Cluj**

vă comunicăm că în urma analizării documentației depuse se emite:

**AVIZ FAVORABIL**

cu respectarea obligatorie a următoarelor condiții:

**Condiții tehnice:**

1. Înainte de începerea lucrărilor în zona obiectivelor Transgaz S.A., se va lua legătura cu Exploatarea Teritorială Cluj, Sector Cluj - str. Crișului, nr. 12, tel. 0264 - 414 671, pentru stabilirea zonelor de lucru, predarea amplasamentului, asigurarea asistenței tehnice și supravegherea lucrărilor. Data începerii lucrărilor se va anunța în scris, cu cel puțin 72 ore înainte, la nr. de fax: 0264 - 449 634 sau e-mail: regcluj@transgaz.ro.

2. În zonele de intersecție (conform planurilor de situație - pl. nr. V8-PS-24-0, V8-PS-28-0, V8-PS-29-0, V8-PS-30-0 - anexate documentației, vizate de ET Cluj), conductele de transport gaze naturale se vor proteja în tub metalic, conform prevederilor STAS 9312-87 și Normelor tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.E. nr. 118/2013, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 bis din 10.03.2014. Conductele de gaze vor subtraversa drumul în tub de protecție la un unghi cât mai apropiat de 90° dar nu mai mic de 60°, iar în situația în care nu este îndeplinită această condiție, conductele de transport gaz se vor reloca corespunzător. Subtraversările vor fi executate în clasa 4 de locație.

În zonele de intersecție în care conductele de transport gaz sunt deja protejate (conform planurilor de situație - pl. nr. V8-PS-27-0 și BV8-PS-29-0 - vizate de ET Cluj), lucrările de modernizare se vor încadra în limitele amprizei existente a drumului, în caz contrar fiind necesară prelungirea tuburilor de protecție existente, aferente conductelor. Prolungirea tubului de protecție se va realiza pe baza unui proiect tehnic avizat în C.T.E.- Transgaz S.A.

În zona de intersecție dintre conducta de transport gaze naturale Dn 400 Jibou - Gilău și breteaua drumului de legătură ce se va realiza între cele două drumuri agricole (vezi planșa nr. V8-PS-03), conducta se va proteja în tub metalic. În zona de intersecție cu LES aferent SRM Gilău (conform aceluiași plan), LES-ul se va monta în tub de protecție din plastic dur, electroizolant.

În zonele de apropiere/paralelism se va păstra distanța minimă de 22m între axul conductei de transport gaze naturale și axul drumului. Pe porțiunile unde nu se respectă această distanță, conducta de transport gaze se va reloca/înlocui, conform Normelor tehnice precizate mai sus.

Conductele de transport gaze naturale se pot reloca/înlocui și în zona drumului cu acordul administratorului drumului până la distanța minimă de 6m față de viitoarea ampriză/margine a drumului. În acest caz, tronsoanele de conductă se vor construi în clasa 4 de locație.

3. Se va întocmi un proiect tehnic de relocare/înlocuire și protejare a conductelor de transport gaze (1 exemplar parte scrisă + 1 exemplar în format electronic-CD), care va fi transmis Direcției Analiză, Verificare și Avizare Proiecte - Biroul Secretariat CTE, Mediaș - Piața C.I.Motaș, nr. 1, în vederea avizării în C.T.E. - Transgaz S.A. În prealabil, proiectantul va contacta Exploatarea Teritorială Cluj pentru întocmirea notei de colaborare care va face parte integrantă din proiect.

**4. Proiectul tehnic și lucrările de execuție aferente vor fi executate de societăți autorizate de A.N.R.E. pentru lucrări asupra conductelor de înaltă presiune, cheltuielile fiind suportate de către beneficiarul avizului (conform art. 190, lit.a, din Legea Energiei electrice și a Gazelor naturale nr. 123/2012).**

5. Lucrările de relocare/înlocuire și protejare a conductelor de transport gaze vor fi executate cu respectarea strictă a procedurii interne PP 97 a Transgaz S.A., care poate fi consultată în cadrul Exploatarea Teritorială Cluj.

6. Organizarea de șantier se va amplasa la distanța minimă de 20m față de conductele de transport gaze.

7. În zona conductelor de transport gaze naturale (6m stânga-dreapta), lucrările de săpătură și umplutură se vor executa manual, evitându-se lovirea/deteriorarea conductelor și a izolației anticorozive a acestora. Tot în această zonă este interzisă depozitarea materialelor, a pământului rezultat din săpătură și staționarea mașinilor/utilajelor grele.

8. Pe o zonă de 20m, de o parte și de alta a conductelor de gaze, lucrările vor fi demarate numai după avizarea în CTE Transgaz SA a proiectului tehnic de relocare/înlocuire și protejare a conductelor iar lucrările propriuzise, vor fi începute doar după finalizarea lucrărilor de relocare/înlocuire și protejare a acestora.

9. Constructorul va lua toate măsurile de respectare a legislației în vigoare cu privire la prevenirea și stingerea incendiilor și apărarea împotriva incendiilor în zona conductelor de transport gaze naturale.

**10. În cazul relocării conductelor existente, materialul tubular dezafectat rezultat se va preda reprezentanților E.T. Cluj, pe baza unui proces verbal.**

#### **Condiții generale:**

1. În cazul avarierii sau deteriorării conductelor de transport gaze naturale Dn 400 Jibou - Gilău, Dn 300 Turda - Cluj, Dn 400 SRM Cluj I - SRM Cluj II, Dn 300 Ceanu Mare - Cluj, Dn 500 Ceanu Mare - Cluj, instalațiile aferente SRM Gilău, veți suporta contravaloarea pagubelor produse inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate.

2. În cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.

**3. În conformitate cu art. 109, 111, 112, 113 din Legea Energiei Electrice și a Gazelor Naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaș, în calitate de concesionar al S.N.T., beneficiază de dreptul de uz și servitute legală de trecere subterană/de suprafață/aeriană asupra terenurilor pe care sunt amplasate conductele, în vederea efectuării reviziilor, reparațiilor și intervențiilor necesare, pe toată durata de viață a conductelor.**

**4. Prezentul aviz se acordă sub condiția ca beneficiarul lucrării, Municipiul Cluj - Napoca, să permită reprezentanților S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaș sau persoanelor desemnate de aceasta, accesul la conductele de transport gaze aflate în solul/subsolul drumului pentru intervenții constând inclusiv în excavarea/săparea unei porțiuni de drum, în caz de forță majoră sau caz fortuit, astfel cum acestea sunt definite de art. 1.351 Cod civil, în scopul prevenirii/limitării/reparării prejudiciilor ce ar putea fi cauzate de defecțiuni/avarii intrinsece/extrinsece la conductele aflate în administrarea Transgaz S.A.**

5. Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii.

**DIRECTOR GENERAL**

**STERIAN ION**

