

Nr. 72489/2174/21.12.2020

Către

Municipiul Cluj-Napoca (prin Domnul Șurubaru Gheorghe, Administrator Public),  
Str. Moșilor, nr. 3, Cluj-Napoca, jud. Cluj,

Referitor la solicitarea dvs. înregistrată la S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. Mediaș cu nr. 71002/14.12.2020, privind eliberarea avizului de amplasament pentru lucrarea:

**Etapa I - Drum Transregio Feleac TR 35 - Centura metropolitană**

**Etapa II - Drum Transregio Feleac TR 35 - Drumuri de legătură**

**din cadrul proiectului general „Drum Transregio Feleac TR 35” fazele SF, PUZ și DTAC, în jud. Cluj**

vă comunicăm că în urma analizării documentației depuse se emite:

**AVIZ FAVORABIL**

cu respectarea obligatorie a următoarelor condiții:

**Condiții tehnice:**

1. Înainte de începerea lucrărilor se va lua legătura cu Exploatarea Teritorială Cluj - str. Crișului, nr. 12, tel 0264 - 449 633, pentru stabilirea zonei de lucru, predarea amplasamentului, asigurarea asistenței tehnice și supravegherea lucrărilor în zona conductei de gaze. Data începerii lucrărilor se va anunța și în scris, cu cel puțin 72 ore înainte la nr. de fax: 0264-449634 sau e-mail: regcluj@transgaz.ro.
2. În zona de intersecție cu drumul proiectat, conducta de transport gaze Dn 400 S.R.M. Cluj I - S.R.M. Cluj II se va proteja în tub metalic conform prevederilor STAS 9312-87 și Normelor tehnice pentru proiectarea și execuția conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.E. nr. 118/2013. Conducta de gaze va subtraversa drumurile în tuburi de protecție, la un unghi cât mai apropiat de 90°, dar nu mai mic de 60°.
3. Se va întocmi un proiect tehnic de protejare a conductei de gaze (1 exemplar parte scrisă + 1 exemplar în format electronic-CD) ce va fi transmis Direcției Analiză, Verificare și Avizare Proiecte - Biroul Secretariat C.T.E., Piața C.I. Motaș, nr. 1, Mediaș, în vederea avizării în C.T.E -Transgaz S.A. În prealabil, se va contacta Exploatarea Teritorială Cluj pentru întocmirea notei de colaborare ce va face parte integrantă din proiect. Proiectul tehnic va cuprinde și acordurile proprietarilor de terenuri afectate de lucrările de protejare a conductei.
4. Proiectul tehnic și lucrările de execuție aferente vor fi executate de societăți autorizate de A.N.R.E. pentru lucrări asupra conductelor de înaltă presiune.
5. Lucrările de protejare a conductei de transport gaze vor fi executate cu respectarea strictă a procedurii interne PP 97 a Transgaz S.A. ce poate fi consultată în cadrul Exploatarea Teritorială Cluj.
6. Se va păstra o distanță minimă de 6 m între conducta de transport gaze naturale și cămine de vizitare, podețe tubulare, parcuri auto, stâlpi de iluminat.
7. În zona conductei de gaze (6m stânga-dreapta), lucrările de săpătură și umplutură se vor executa cu atenție sporită pentru evitarea lovirii conductei și izolației anticorozive. De asemenea, este interzisă depozitarea materialelor și staționarea mașinilor/utilajelor, precum și plantarea arborilor cu radacini profunde (mai mari de 50cm).
8. Pe o zonă de 20m de o parte și de alta a conductei de gaze, lucrările de construire a drumurilor vor fi demarate numai după avizarea în C.T.E. Transgaz S.A. a proiectului tehnic de protejare a conductei iar lucrările propriu-zise, de execuție a drumurilor, vor fi începute doar după finalizarea lucrărilor de protejare a conductei.
9. Organizarea de șantier se va amplasa la distanța minimă de 20m față de conducta de transport gaze.
10. Constructorul va lua toate măsurile de respectare a legislației în vigoare cu privire la prevenirea și stingerea incendiilor și apărarea împotriva incendiilor în zona conductelor de transport gaze naturale.

**Condiții generale:**

- Costurile aferente lucrărilor de protejare a conductei de transport gaze vor fi suportate de beneficiarul lucrării avizate (conform prevederilor art.190 lit. a) din Legea energiei electrice și gazelor naturale nr.123/2012, cu modificările și completările ulterioare).
- În cazul avarierii/deteriorării conductei de transport gaze sau a diferitelor obiective ale S.N.T., costurile de remediere și daunele produse (inclusiv costurile aferente pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate) vor fi suportate de către beneficiarul avizului.

- În conformitate cu art. 109, 111, 112, 113 din Legea Energiei Electrice și a Gazelor Naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Medias, în calitate de concesionar al S.N.T., beneficiază de dreptul de uz și servitute legală de trecere subterană/de suprafață/aeriană asupra terenurilor pe care sunt amplasate conductele, în vederea efectuării reviziilor, reparațiilor și intervențiilor necesare, pe toată durata de viață a conductelor.
- În cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.

Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii.

**DIRECTOR GENERAL**

**STERIAN ION**

