

## CT 1 ZORILOR

Anexa 6.26

Nr.c rt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
1	1-1.1	canal termic	168	OL Ng.P	2002	-	INC	34
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
2	1.1-1.2	canal termic	114	OL Ng.P	2002	-	INC	36
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
3	1.2-1.3	canal termic	76	OL Ng.P	2002	-	INC	46
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
4	1.2-1.4	canal termic	114	OL Ng.P	2002	-	INC	34
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
5	1.4-1.5	canal termic	60	OL Ng.P	2002	-	INC	16
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1	OL Zn.P			ACM	
6	1.4-1.6	canal termic	114	OL Ng.P	2002	-	INC	117
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
7	1.1-1.7	canal termic	140	OL Ng.P	2002	-	INC	49
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
8	1.7-1.8	canal termic	114	OL Ng.P	2002	-	INC	49
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
9	1.8-1.9	canal termic	60	OL Ng.P	2002	-	INC	40
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
10	1.8-1.10	canal termic	114	OL Ng.P	2002	-	INC	110
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
11	2-2.1	canal termic	114	OL Ng.P	2002	-	INC	160
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
12	2.1-2.2	canal termic	114	OL Ng.P	2002	-	INC	93
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
<b>Lungime totala retea</b>								<b>783.5</b>

**OL Ng.P = Teava otel neagra preizolata**

**OL Zn P= Teava otel zincata preizolata**

## CT 2 ZORILOR

Anexa 6.27

Nr.c rt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
1	1-1.1	canal termic	89	OL Ng.P	2002	-	INC	132.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
2	2-2.1	canal termic	219	OL Ng.P	2002	-	INC	110.0
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
3	2.1-2.2	canal termic	114	OL Ng.P	2002	-	INC	54.0
			3	OL Zn.P			ACM	
			2	OL Zn.P			ACM	
4	2.2-2.3	canal termic	76	OL Ng.P	2002	-	INC	35.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
5	2.2-2.4	canal termic	114	OL Ng.P	2002	-	INC	39.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
6	2.4-2.5	canal termic	76	OL Ng.P	2002	-	INC	31.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
7	2.4-2.6	canal termic	89	OL Ng.P	2002	-	INC	43.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
8	2.6-2.7	canal termic	76	OL Ng.P	2002	-	INC	36.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
9	2.6-2.8	canal termic	89	OL Ng.P	2002	-	INC	24.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
10	2.8-2.9	canal termic	60	OL Ng.P	2002	-	INC	37.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
11	2.8-2.10	canal termic	60	OL Ng.P	2002	-	INC	62.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
12	2.1-2.11	canal termic	168	OL Ng.P	2002	-	INC	64.0
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
13	2.11-2.12	canal termic	76	OL Ng.P	2002	-	INC	35.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
14	2.11-2.13	canal termic	168	OL Ng.P	2002	-	INC	27.0
			3	OL Zn.P			ACM	
			2	OL Zn.P			ACM	
15	2.13-2.14	canal termic	76	OL Ng.P	2002	-	INC	35.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
			168	OL Ng.P			INC	

Nr.c rt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
16	2.13-2.15	canal termic	3	OL Zn.P	2002	-	ACM	40.0
			2	OL Zn.P			ACM	

Nr.c rt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
17	2.15-2.16	canal termic	76	OL Ng.P	2002	-	INC	36.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
18	2.15-2.17	canal termic	140	OL Ng.P	2002	-	INC	40.0
			3	OL Zn.P			ACM	
			2	OL Zn.P			ACM	
19	2.17-2.18	canal termic	76	OL Ng.P	2002	-	INC	35.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
20	2.17-2.19	canal termic	140	OL Ng.P	2002	-	INC	37.0
			3	OL Zn.P			ACM	
			2	OL Zn.P			ACM	
21	2.19-2.20	canal termic	76	OL Ng.P	2002	-	INC	35.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
22	2.19-2.21	canal termic	140	OL Ng.P	2002	-	INC	53.0
			3	OL Zn.P			ACM	
			2	OL Zn.P			ACM	
23	2.21-2.22	canal termic	76	OL Ng.P	2002	-	INC	63.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
24	2.21-2.23	canal termic	140	OL Ng.P	2002	-	INC	226.0
			3	OL Zn.P			ACM	
			2	OL Zn.P			ACM	
25	3.13-3.1	canal termic	219	OL Ng.P	2002	-	INC	98.0
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
26	3.1-3.2'	canal termic	140	OL Ng.P	2002	-	INC	84.0
			3	OL Zn.P			ACM	
			2	OL Zn.P			ACM	
27	3.2'-3.2	canal termic	114	OL Ng.P	2002	-	INC	53.0
			3	OL Zn.P			ACM	
			2	OL Zn.P			ACM	
28	3.2-3.3	canal termic	89	OL Ng.P	2002	-	INC	81.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
29	3.2-3.4	canal termic	114	OL Ng.P	2002	-	INC	2.0
			3	OL Zn.P			ACM	
				OL Zn.P			ACM	
30	3.4-3.5	canal termic	76	OL Ng.P	2002	-	INC	52.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
31	3.4-3.6	canal termic	89	OL Ng.P	2002	-	INC	93.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
32	3.1-3.7	canal termic	168	OL Ng.P	2002	-	INC	53.0
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	

Nr.c rt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
33	3.7-3.8	canal termic	114	OL Ng.P	2002	-	INC	68.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
34	3.8-3.9	canal termic	76	OL Ng.P	2002	-	INC	96.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
35	3.8-3.10	canal termic	114	OL Ng.P	2002	-	INC	82.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
36	3.10-3.11	canal termic	89	OL Ng.P	2002	-	INC	42.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
37	3.7-3.12	canal termic	114	OL Ng.P	2002	-	INC	57.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
38	3.12-3.14	canal termic	89	OL Ng.P	2002	-	INC	122.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
39	3-3.13	canal termic	219	OL Ng.P	2002	-	INC	3.0
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
40	3.13-3.15	canal termic	133	OL Ng.P	2002	-	INC	91.0
			3	OL Zn.P			ACM	
			2	OL Zn.P			ACM	
41	3.13-3.16	canal termic	219	OL Ng.P	2002	-	INC	142.0
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
42	3.16-3.17	canal termic	133	OL Ng.P	2002	-	INC	69.0
			3	OL Zn.P			ACM	
			2	OL Zn.P			ACM	
43	3.16-3.18	canal termic	168	OL Ng.P	2002	-	INC	126.5
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
44	3.18-3.19	canal termic	89	OL Ng.P	2002	-	INC	18.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
45	3.18-3.20	canal termic	133	OL Ng.P	2002	-	INC	45.5
			3	OL Zn.P			ACM	
			2	OL Zn.P			ACM	
46	3.20-3.21	canal termic	89	OL Ng.P	2002	-	INC	22.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
47	3.21-3.22	canal termic	89	OL Ng.P	2002	-	INC	19.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
<b>Lungime totala retea</b>								<b>2848.0</b>

**OL Ng.P = Teava otel neagra preizolata**

**OL Zn P= Teava otel zincata preizolata**

## CT 3 ZORILOR

Anexa 6.28

Nr.c rt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
1	1-1.1	canal termic	219	OL Ng.	1980	-	INC	173.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
2	1.1-1.2	canal termic	108	OL Ng.	1980	-	INC	37.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
3	1.2-1.3	canal termic	89	OL Ng.	1980	-	INC	25.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
4	1.2-1.4	canal termic	89	OL Ng.	1980	-	INC	50.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
5	1.1-1.5	canal termic	219	OL Ng.	1980	-	INC	40.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
6	1.5-1.6	canal termic	159	OL Ng.	1980	-	INC	71.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
7	1.6-1.7	canal termic	108	OL Ng.	1980	-	INC	33.0
				OL Zn.			ACM	
				OL Zn.			ACM	
8	1.6-1.8	canal termic	108	OL Ng.	1980	-	INC	79.5
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
9	1.8-1.9	canal termic	89	OL Ng.	1980	-	INC	52.5
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
10	1.5-1.10	canal termic	168	OL Ng.	1980	-	INC	25.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
11	1.10-1.11	canal termic	146	OL Ng.	1980	-	INC	73.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
12	1.11-1.12	canal termic	133	OL Ng.	1980	-	INC	37.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
13	1.12-1.13	canal termic	89	OL Ng.	1980	-	INC	14.5
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
14	1.12-1.14	canal termic	108	OL Ng.	1980	-	INC	15.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
15	1.14-1.15	canal termic	89	OL Ng.	1980	-	INC	18.5
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
16	1.14-1.16	canal termic	89	OL Ng.	1980	-	INC	26.5
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	

Nr.c rt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
17	1.12-1.17	canal termic	108	OL Ng.	1980	-	INC	24.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
18	1.17-1.18	canal termic	89	OL Ng.	1980	-	INC	21.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
19	1.17-1.19	canal termic	89	OL Ng.	1980	-	INC	30.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
20	1.10-1.20	canal termic	133	OL Ng.	1980	-	INC	37.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
21	1.20-1.21	canal termic	108	OL Ng.	1980	-	INC	8.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
22	1.20-1.22	canal termic	108	OL Ng.	1980	-	INC	50.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
23	2-2.1	canal termic	273	OL Ng.	1980	-	INC	175.0
			4	OL Zn.			ACM	
			3	OL Zn.			ACM	
24	2.1-2.2	canal termic	108	OL Ng.	1980	-	INC	50.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
25	2.1-2.3	canal termic	108	OL Ng.	1980	-	INC	40.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
26	2.1-2.4	canal termic	219	OL Ng.	1980	-	INC	50.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
27	2.4-2.5	canal termic	89	OL Ng.	1980	-	INC	60.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
28	2.4-2.6	canal termic	219	OL Ng.	1980	-	INC	3.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
29	2.6-2.7	canal termic	89	OL Ng.	1980	-	INC	50.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
30	2.6-2.8	canal termic	219	OL Ng.	1980	-	INC	25.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
31	2.8-2.9	canal termic	159	OL Ng.	1980	-	INC	30.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
32	2.9-2.10	canal termic	76	OL Ng.	1980	-	INC	18.0
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
			1	OL Zn.			ACM	
33	2.9-2.11	canal termic	159	OL Ng.	1980	-	INC	10.0
			2	OL Zn.			ACM	

Nr. crt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
		canal termic	1 1/2	OL Zn.			ACM	
34	2.11-2.12	canal termic	76	OL Ng.	1980	-	INC	21.0
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
			1	OL Zn.			ACM	
35	2.11-2.13	canal termic	133	OL Ng.	1980	-	INC	32.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
36	2.13-2.14	canal termic	76	OL Ng.	1980	-	INC	18.0
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
			1	OL Zn.			ACM	
37	2.13-2.15	canal termic	133	OL Ng.	1980	-	INC	10.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
38	2.15-2.16	canal termic	76	OL Ng.	1980	-	INC	22.5
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
			1	OL Zn.			ACM	
39	2.15-2.17	canal termic	108	OL Ng.	1980	-	INC	75.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
40	2.17-2.18	canal termic	76	OL Ng.	1980	-	INC	18.5
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
			1	OL Zn.			ACM	
41	2.17-2.19	canal termic	76	OL Ng.	1980	-	INC	32.0
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
			1	OL Zn.			ACM	
42	2.8-2.20	canal termic	159	OL Ng.	1980	-	INC	2.5
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
43	2.20-2.21	canal termic	76	OL Ng.	1980	-	INC	21.0
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
			1	OL Zn.			ACM	
44	2.20-2.22	canal termic	159	OL Ng.	1980	-	INC	10.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
45	2.22-2.23	canal termic	76	OL Ng.	1980	-	INC	20.0
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
			1	OL Zn.			ACM	
46	2.22-2.24	canal termic	159	OL Ng.	1980	-	INC	32.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
47	2.24-2.25	canal termic	76	OL Ng.	1980	-	INC	23.0
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
			1	OL Zn.			ACM	
48	2.24-2.26	canal termic	133	OL Ng.	1980	-	INC	10.5
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
49	2.26-2.27	canal termic	76	OL Ng.	1980	-	INC	19.0
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
			1	OL Zn.			ACM	
		canal	133	OL Ng.			INC	



Nr.c rt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
50	2.26-2.28	canal termic	2	OL Zn.	1980	-	ACM	64.5
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
51	2.28-2.29	canal termic	76	OL Ng.	1980	-	INC	11.5
			1 1/21	OL Zn.			ACM	
				OL Zn.			ACM	
52	2.28-2.30	canal termic	76	OL Ng.	1980	-	INC	35.0
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
			1	OL Zn.			ACM	
53	3-3.1	canal termic	219	OL Ng.	1980	-	INC	18.5
			4	OL Zn.			ACM	
			3	OL Zn.			ACM	
54	3.1-3.2	canal termic	133	OL Ng.	1980	-	INC	24.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
55	3.2-3.3	canal termic	108	OL Ng.	1980	-	INC	70.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
56	3.2-3.4	canal termic	108	OL Ng.	1980	-	INC	108.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
57	3.1-3.5	canal termic	168	OL Ng.	1980	-	INC	91.5
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
58	3.5-3.6	canal termic	89	OL Ng.	1980	-	INC	56.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
59	3.5-3.7	canal termic	168	OL Ng.	1980	-	INC	31.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2.1/2	OL Zn.			ACM	
60	3.7-3.8	canal termic	89	OL Ng.	1980	-	INC	72.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
61	3.7-3.9	canal termic	133	OL Ng.	1980	-	INC	29.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
62	3.9-3.10	canal termic	89	OL Ng.	1980	-	INC	55.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
63	3.9-3.11	canal termic	108	OL Ng.	1980	-	INC	16.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
64	3.11-3.12	canal termic	89	OL Ng.	1980	-	INC	65.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
65	3.11-3.13	canal termic	89	OL Ng.	1980	-	INC	65.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
66	4-4.1	canal termic	168	OL Ng.	1980	-	INC	16.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	

Nr.c rt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
67	4.1-4.2	canal termic	108	OL Ng.	1980	-	INC	14.5
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
68	4.2-4.4	canal termic	89	OL Ng.	1980	-	INC	11.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
69	4.2-4.3	canal termic	89	OL Ng.	1980	-	INC	62.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
70	4.1-4.5	canal termic	168	OL Ng.	1980	-	INC	35.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
71	4.5-4.6	canal termic	89	OL Ng.	1980	-	INC	7.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
72	4.5-4.7	canal termic	133	OL Ng.	1980	-	INC	46.0
			3	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
73	4.7-4.8	canal termic	89	OL Ng.	1980	-	INC	7.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
74	4.7-4.9	canal termic	108	OL Ng.	1980	-	INC	30.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
75	4.9-4.10	canal termic	95	OL Ng.	1980	-	INC	62.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
76	4.9-4.11	canal termic		OL Ng.	1980	-	INC	129.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
				OL Zn.			ACM	
<b>Lungime totala retea</b>								<b>3050.0</b>

## CT 4 ZORILOR

Anexa 6.29

Nr.c rt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
1	1-1.1	canal termic	219	OL Ng.P	1996	-	INC	142.0
			4(3)	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2(2)	OL Zn.P			ACM	
2	1.1-1.3	canal termic	102	OL Ng.P	1996	-	INC	12.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
3	1.3-1.4	canal termic	102	OL Ng.P	1996	-	INC	25.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
4	1.3-1.5	canal termic	102	OL Ng.P	1996	-	INC	73.5
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
5	1.1-1.6	canal termic	146	OL Ng.P	1996	-	INC	56.5
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
6	1.6-1.7	canal termic	102	OL Ng.P	1996	-	INC	82.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
7	1.6-1.8	canal termic	89	OL Ng.P	1996	-	INC	96.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
8	1.1-1.9	canal termic	168	OL Ng.P	1996	-	INC	48.5
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
9	1.9-1.10	canal termic	102	OL Ng.P	1996	-	INC	16.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
10	1.10-1.11	canal termic	89	OL Ng.P	1996	-	INC	25.5
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
11	1.10-1.12	canal termic	89	OL Ng.P	1996	-	INC	73.5
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
12	1.9-1.13	canal termic	102	OL Ng.P	1996	-	INC	82.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
13	1.13-1.15	canal termic	89	OL Ng.P	1996	-	INC	74.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
14	1.13-1.14	canal termic	89	OL Ng.P	1996	-	INC	26.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
15	2-2.1	canal termic	219	OL Ng.P	1996	-	INC	10.0
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
16	2.1-2.2	canal termic	168	OL Ng.P	1996	-	INC	55.0
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	

Nr.c rt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
17	2.2-2.3	canal termic	168	OL Ng.P	1996	-	INC	14.0
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
18	2.3-2.4	canal termic	89	OL Ng.P	1996	-	INC	45.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
19	2.4-2.5	canal termic	89	OL Ng.P	1996	-	INC	44.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
20	2.4-2.6	canal termic	89	OL Ng.P	1996	-	INC	54.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
21	2.3-2.7	canal termic	168	OL Ng.P	1996	-	INC	79.0
			3	OL Zn.P			ACM	
			2	OL Zn.P			ACM	
22	2.7-2.8	canal termic	168	OL Ng.P	1996	-	INC	45.5
			3	OL Zn.P			ACM	
			2	OL Zn.P			ACM	
23	2.8-2.9	canal termic	159	OL Ng.P	1996	-	INC	200.0
			3	OL Zn.P			ACM	
			2	OL Zn.P			ACM	
24	2.9-2.10	canal termic	89	OL Ng.P	1996	-	INC	58.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
25	2.9-2.11	canal termic	133	OL Ng.P	1996	-	INC	41.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
26	2.11-2.12	canal termic	89	OL Ng.P	1996	-	INC	56.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
27	2.11-2.13	canal termic	108	OL Ng.P	1996	-	INC	45.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
28	2.13-2.15	canal termic	89	OL Ng.P	1996	-	INC	23.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
29	2.13-2.14	canal termic	89	OL Ng.P	1996	-	INC	17.5
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
30	2.1-2.15	canal termic	159	OL Ng.P	1996	-	INC	19.0
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
31	2.15-2.16	canal termic	159	OL Ng.P	1996	-	INC	62.0
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
32	2.16-2.17	canal termic	89	OL Ng.P	1996	-	INC	67.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
33	2.16-2.18	canal termic	133	OL Ng.P	1996	-	INC	44.5
			3	OL Zn.P			ACM	

Nr. crt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
			2	OL Zn.P			ACM	
34	2.18-2.20	canal termic	89	OL Ng.P	1996	-	INC	55.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
35	2.18-2.19	canal termic	102	OL Ng.P	1996	-	INC	109.5
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
36	3-3.1	canal termic	219	OL Ng.P	1996	-	INC	77.5
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
37	3.1-3.2	canal termic	70	OL Ng.P	1996	-	INC	30.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
38	3.1-3.3	canal termic	219	OL Ng.P	1996	-	INC	42.5
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
39	3.3-3.4	canal termic	70	OL Ng.P	1996	-	INC	30.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
40	3.3-3.5	canal termic	219	OL Ng.P	1996	-	INC	42.5
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
41	3.5-3.6	canal termic	70	OL Ng.P	1996	-	INC	30.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
42	3.5-3.7	canal termic	168	OL Ng.P	1996	-	INC	42.5
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
43	3.7-3.8	canal termic	70	OL Ng.P	1996	-	INC	30.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
44	3.7-3.9	canal termic	168	OL Ng.P	1996	-	INC	51.5
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
45	3.9-3.10	canal termic	114	OL Ng.P	1996	-	INC	101.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
46	3.10-3.11	canal termic	76	OL Ng.P	1996	-	INC	63.5
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
47	3.10-3.12	canal termic	89	OL Ng.P	1996	-	INC	20.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
48	3.12-3.13	canal termic	76	OL Ng.P	1996	-	INC	43.5
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
49	3.12-3.14	canal termic	76	OL Ng.P	1996	-	INC	76.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
			168	OL Ng.P			INC	

Nr.c rt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
50	3.9-3.15	canal termic	4	OL Zn.P	1996	-	ACM	7.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
51	3.15-3.16	canal termic	89	OL Ng.P	1996	-	INC	54.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
52	3.15-3.17	canal termic	168	OL Ng.P	1996	-	INC	62.0
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
53	3.17-3.18	canal termic	89	OL Ng.P	1996	-	INC	74.5
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
54	3.17-3.19	canal termic	159	OL Ng.P	1996	-	INC	40.0
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
55	3.19-3.20	canal termic	89	OL Ng.P	1996	-	INC	66.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
56	3.19-3.21	canal termic	133	OL Ng.P	1996	-	INC	32.5
			3	OL Zn.P			ACM	
			2	OL Zn.P			ACM	
57	3.21-3.22	canal termic	114	OL Ng.P	1996	-	INC	21.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
58	3.22-3.23	canal termic	89	OL Ng.P	1996	-	INC	31.5
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
59	3.22-3.24	canal termic	89	OL Ng.P	1996	-	INC	45.5
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
60	3.21-3.25	canal termic	121	OL Ng.P	1996	-	INC	112.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
61	3.25-3.26	canal termic	89	OL Ng.P	1996	-	INC	52.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
62	3.25-3.27	canal termic	121	OL Ng.P	1996	-	INC	5.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
63	3.27-3.28	canal termic	89	OL Ng.P	1996	-	INC	23.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
64	3.27-3.29	canal termic	89	OL Ng.P	1996	-	INC	39.5
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
65	4-4.1	canal termic	219	OL Ng.P	1996	-	INC	27.0
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
66	4.1-4.2	canal termic	70	OL Ng.P	1996	-	INC	78.5
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	

Nr.c rt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
67	4.1-4.3	canal termic	168	OL Ng.P	1996	-	INC	59.0
			4	OL Zn.P			ACM	
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
68	4.3-4.4	canal termic	89	OL Ng.P	1996	-	INC	87.5
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
69	4.3-4.5	canal termic	152	OL Ng.P	1996	-	INC	40.0
			3	OL Zn.P			ACM	
			2	OL Zn.P			ACM	
70	4.5-4.6	canal termic	70	OL Ng.P	1996	-	INC	56.5
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
71	4.5-4.7	canal termic	146	OL Ng.P	1996	-	INC	53.0
			3	OL Zn.P			ACM	
			2	OL Zn.P			ACM	
72	4.7-4.8	canal termic	108	OL Ng.P	1996	-	INC	92.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
73	4.7-4.9	canal termic	121	OL Ng.P	1996	-	INC	46.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
74	4.9-4.10	canal termic	57	OL Ng.P	1996	-	INC	56.0
			2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/4	OL Zn.P			ACM	
75	4.9-4.11	canal termic	108	OL Ng.P	1996	-	INC	28.0
			2 1/2	OL Zn.P			ACM	
			1 1/2	OL Zn.P			ACM	
<b>Lungime totala retea</b>								<b>3946.0</b>

*OL Ng.P = Teava otel neagra preizolata*

*OL Zn P= Teava otel zincata preizolata*

## CT 5 ZORILOR

Anexa 6.30

Nr.c rt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
1	1-1.1	canal termic	219	OL Ng.	1983	-	INC	5.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
2	1.1-1.2	canal termic	168	OL Ng.	1983	-	INC	25.5
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
3	1.2-1.3	canal termic	114	OL Ng.	1983	-	INC	10.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
4	1.3-1.4	canal termic	89	OL Ng.	1983	-	INC	10.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
5	1.3-1.5	canal termic	114	OL Ng.	1983	-	INC	31.5
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
6	1.5-1.6	canal termic	89	OL Ng.	1983	-	INC	29.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
7	1.5-1.7	canal termic	89	OL Ng.	1983	-	INC	65.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
8	1.2-1.8	canal termic	168	OL Ng.	1983	-	INC	89.5
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
9	1.8-1.9	canal termic	18	OL Ng.	1983	-	INC	12.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
10	1.8-1.10	canal termic	159	OL Ng.	1983	-	INC	41.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
11	1.10-1.11	canal termic	108	OL Ng.	1983	-	INC	26.5
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
12	1.10-1.12	canal termic	133	OL Ng.	1983	-	INC	40.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
13	1.12-1.13	canal termic	108	OL Ng.	1983	-	INC	26.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
14	1.12-1.14	canal termic	114	OL Ng.	1983	-	INC	38.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
15	1.14-1.15	canal termic	108	OL Ng.	1983	-	INC	26.5
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/1	OL Zn.			ACM	
16	1.14-1.16	canal termic	108	OL Ng.	1983	-	INC	67.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	



Nr.c rt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
17	1.1-1.17	canal termic	168	OL Ng.	1983	-	INC	10.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
18	1.17-1.18	canal termic	168	OL Ng.	1983	-	INC	45.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
19	1.18-1.19	canal termic	89	OL Ng.	1983	-	INC	15.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
20	1.18-1.20	canal termic	89	OL Ng.	1983	-	INC	47.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
21	1.18-1.21	canal termic	169	OL Ng.	1983	-	INC	78.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
22	1.21-1.22	canal termic	89	OL Ng.	1983	-	INC	7.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
23	1.22-1.23	canal termic	89	OL Ng.	1983	-	INC	20.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
24	1.22-1.24	canal termic	89	OL Ng.	1983	-	INC	15.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
25	1.21-1.25	canal termic	146	OL Ng.	1983	-	INC	20.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
26	1.25-1.26	canal termic	133	OL Ng.	1983	-	INC	67.5
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
27	1.26-1.27	canal termic	89	OL Ng.	1983	-	INC	71.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
28	1.26-1.28	canal termic	89	OL Ng.	1983	-	INC	52.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
29	1.25-1.29	canal termic	146	OL Ng.	1983	-	INC	21.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
30	1.29-1.30	canal termic	114	OL Ng.	1983	-	INC	92.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
31	1.29-1.31	canal termic	133	OL Ng.	1983	-	INC	88.0
			3	OL Zn.			ACM	
			2	OL Zn.			ACM	
32	1.31-1.32	canal termic	89	OL Ng.	1983	-	INC	26.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
33	1.31-1.33	canal termic	108	OL Ng.	1983	-	INC	58.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	

Nr. crt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
34	1.33-1.34	canal termic	89	OL Ng.	1983	-	INC	33.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
35	1.17-1.35	canal termic	168	OL Ng.	1983	-	INC	55.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
36	1.35-1.36	canal termic	133	OL Ng.	1983	-	INC	5.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
37	1.36-1.37	canal termic	89	OL Ng.	1983	-	INC	29.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
38	1.36-1.38	canal termic	89	OL Ng.	1983	-	INC	27.5
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
39	1.35-1.39	canal termic	133	OL Ng.	1983	-	INC	63.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
40	1.39-1.40	canal termic	89	OL Ng.	1983	-	INC	55.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
41	1.39-1.41	canal termic	121	OL Ng.	1983	-	INC	46.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
42	1.41-1.42	canal termic	89	OL Ng.	1983	-	INC	53.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
43	1.41-1.43	canal termic	89	OL Ng.	1983	-	INC	71.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
44	2-2.1	canal termic	219	OL Ng.	1983	-	INC	41.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
45	2.1-2.2	canal termic	159	OL Ng.	1983	-	INC	19.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
46	2.2-2.3	canal termic	89	OL Ng.	1983	-	INC	29.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
47	2.2-2.4	canal termic	159	OL Ng.	1983	-	INC	54.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
48	2.4-2.5	canal termic	114	OL Ng.	1983	-	INC	47.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
49	2.5-2.6	canal termic	89	OL Ng.	1983	-	INC	45.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
			114	OL Ng.			INC	

Nr.c rt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
50	2.4-2.7	canal termic	2	OL Zn.	1983	-	ACM	49.5
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
51	2.7-2.8	canal termic	89	OL Ng.	1983	-	INC	100.5
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
52	2.7-2.9	canal termic	89	OL Ng.	1983	-	INC	53.5
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
53	2.1-2.10	canal termic	168	OL Ng.	1983	-	INC	124.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
54	2.10-2.11	canal termic	108	OL Ng.	1983	-	INC	68.5
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
55	2.10-2.12	canal termic	159	OL Ng.	1983	-	INC	27.5
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
56	2.10-2.13	canal termic	114	OL Ng.	1983	-	INC	58.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
57	2.13-2.14	canal termic	89	OL Ng.	1983	-	INC	62.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
58	2.12-2.15	canal termic	133	OL Ng.	1983	-	INC	57.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
59	2.15-2.16	canal termic	114	OL Ng.	1983	-	INC	66.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
60	2.16-2.17	canal termic	89	OL Ng.	1983	-	INC	66.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
<b>Lungime totala retea</b>								<b>2680.0</b>

## CT 6 ZORILOR

Anexa 6.31

Nr.c rt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
1	1-1.1	canal termic	219	OL Ng.	1983	-	INC	19.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
2	1.1-1.2	canal termic	89	OL Ng.	1983	-	INC	89.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
3	1.1-1.3	canal termic	219	OL Ng.	1983	-	INC	16.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
4	1.3-1.4	canal termic	89	OL Ng.	1983	-	INC	19.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
5	1.3-1.5	canal termic	219	OL Ng.	1983	-	INC	24.5
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
6	1.5-1.6	canal termic	168	OL Ng.	1983	-	INC	33.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
7	1.6-1.8	canal termic	114	OL Ng.	1983	-	INC	51.5
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
8	1.6-1.7	canal termic	114	OL Ng.	1983	-	INC	44.5
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
9	1.5-1.9	canal termic	146	OL Ng.	1983	-	INC	30.0
			3	OL Zn.			ACM	
			2	OL Zn.			ACM	
10	1.9-1.10	canal termic	89	OL Ng.	1983	-	INC	39.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
11	1.9-1.11	canal termic	133	OL Ng.	1983	-	INC	26.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
12	1.11-1.12	canal termic	114	OL Ng.	1983	-	INC	47.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
13	1.11-1.13	canal termic	114	OL Ng.	1983	-	INC	88.5
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
14	2-2.1	canal termic	219	OL Ng.	1983	-	INC	44.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
15	2.1-2.2	canal termic	89	OL Ng.	1983	-	INC	43.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
16	2.1-2.3	canal termic	89	OL Ng.	1983	-	INC	48.5
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	

Nr.c rt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
17	2.1-2.4	canal termic	219	OL Ng.	1983	-	INC	43.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
18	2.4-2.5	canal termic	89	OL Ng.	1983	-	INC	44.5
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
19	2.4-2.6	canal termic	89	OL Ng.	1983	-	INC	47.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
20	2.4-2.7	canal termic	219	OL Ng.	1983	-	INC	39.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
21	2.7-2.8	canal termic	89	OL Ng.	1983	-	INC	44.5
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
22	2.7-2.16	canal termic	89	OL Ng.	1983	-	INC	91.5
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
23	2.7-2.9	canal termic	168	OL Ng.	1983	-	INC	64.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
24	2.9-2.10	canal termic	76	OL Ng.	1983	-	INC	88.5
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
25	2.9-2.11	canal termic	133	OL Ng.	1983	-	INC	14.5
			3	OL Zn.			ACM	
			2	OL Zn.			ACM	
26	2.11-2.12	canal termic	76	OL Ng.	1983	-	INC	61.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
27	2.11-2.13	canal termic	108	OL Ng.	1983	-	INC	40.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
28	2.13-2.14	canal termic	76	OL Ng.	1983	-	INC	62.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
29	2.13-2.15	canal termic	89	OL Ng.	1983	-	INC	103.5
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/4	OL Zn.			ACM	
<b>Lungime totala retea</b>								<b>1405.5</b>

## CT 7 ZORILOR

Anexa 6.32

Nr. crt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
1	1-1.1	canal termic	273	OL Ng.	1983	-	INC	157.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
2	1.1-1.2	canal termic	70	OL Ng.	1983	-	INC	80.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
3	1.1-1.3	canal termic	219	OL Ng.	1983	-	INC	49.0
			3	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
4	1.3-1.4	canal termic	168	OL Ng.	1983	-	INC	21.5
			3	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
5	1.4-1.5	canal termic	76	OL Ng.	1983	-	INC	97.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
6	1.4-1.6	canal termic	168	OL Ng.	1983	-	INC	24.0
			3	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
7	1.6-1.7	canal termic	140	OL Ng.	1983	-	INC	44.0
			3	OL Zn.			ACM	
			2	OL Zn.			ACM	
8	1.7-1.8	canal termic	140	OL Ng.	1983	-	INC	18.5
			3	OL Zn.			ACM	
			2	OL Zn.			ACM	
9	1.8-1.9	canal termic	89	OL Ng.	1983	-	INC	65.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
10	1.8-1.10	canal termic	108	OL Ng.	1983	-	INC	121.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
11	1.6-1.11	canal termic	133	OL Ng.	1983	-	INC	35.0
			3	OL Zn.			ACM	
			2	OL Zn.			ACM	
12	1.11-1.12	canal termic	108	OL Ng.	1983	-	INC	60.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
13	1.12-1.13	canal termic	89	OL Ng.	1983	-	INC	83.5
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
14	1.11-1.14	canal termic	89	OL Ng.	1983	-	INC	74.5
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
15	2-2.1	canal termic	273	OL Ng.	1983	-	INC	115.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
16	2.1-2.2	canal termic	133	OL Ng.	1983	-	INC	3.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	

Nr. crt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
17	2.2-2.3	canal termic	89	OL Ng.	1983	-	INC	15.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
18	2.2-2.4	canal termic	108	OL Ng.	1983	-	INC	52.5
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
19	2.1-2.5	canal termic	273	OL Ng.	1983	-	INC	78.5
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
20	2.5-2.6	canal termic	57	OL Ng.	1983	-	INC	15.0
			2	OL Zn.			ACM	
				OL Zn.			ACM	
21	2.5-2.7	canal termic	273	OL Ng.	1983	-	INC	53.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
22	2.7-2.8	canal termic	219	OL Ng.	1983	-	INC	36.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
23	2.8-2.9	canal termic	57	OL Ng.	1983	-	INC	14.0
			2	OL Zn.			ACM	
				OL Zn.			ACM	
24	2.8-2.10	canal termic	89	OL Ng.	1983	-	INC	113.0
			2	OL Zn.			ACM	
			1	OL Zn.			ACM	
25	2.7-2.11	canal termic	219	OL Ng.	1983	-	INC	51.0
			4	OL Zn.			ACM	
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
26	2.11-2.12	canal termic	121	OL Ng.	1983	-	INC	36.5
			3	OL Zn.			ACM	
			2	OL Zn.			ACM	
27	2.12-2.13	canal termic	114	OL Ng.	1983	-	INC	16.5
			3	OL Zn.			ACM	
			2	OL Zn.			ACM	
28	2.13-2.14	canal termic	102	OL Ng.	1983	-	INC	80.5
			3	OL Zn.			ACM	
			2	OL Zn.			ACM	
29	2.11-2.15	canal termic	168	OL Ng.	1983	-	INC	10.0
			3	OL Zn.			ACM	
			2	OL Zn.			ACM	
30	2.15-2.16	canal termic	168	OL Ng.	1983	-	INC	40.0
			3	OL Zn.			ACM	
			2	OL Zn.			ACM	
31	2.15-2.17	canal termic	168	OL Ng.	1983	-	INC	27.0
			3	OL Zn.			ACM	
			2	OL Zn.			ACM	
32	2.17-2.18	canal termic	114	OL Ng.	1983	-	INC	8.0
			3	OL Zn.			ACM	
			2	OL Zn.			ACM	
33	2.18-2.19	canal termic	108	OL Ng.	1983	-	INC	16.5
			3	OL Zn.			ACM	

Nr. crt.	Denumire tronson	Tip tronson	Diametrul nominal DN [mm]	Material	Anul punerii în funcțiune	Anul ultimei reparații capitale	Tip agent termic	Lungime tronson [m]
		canal termic	2	OL Zn.			ACM	
34	2.19-2.20	canal termic	95	OL Ng.	1983	-	INC	23.5
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
35	2.20-2.21	canal termic	83	OL Ng.	1983	-	INC	17.5
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
36	2.21-2.22	canal termic	63,5	OL Ng.	1983	-	INC	62.5
			2	OL Zn.			ACM	
				OL Zn.			ACM	
37	2.17-2.23	canal termic	114	OL Ng.	1983	-	INC	26.5
			3	OL Zn.			ACM	
			2	OL Zn.			ACM	
38	2.23-2.24	canal termic	108	OL Ng.	1983	-	INC	49.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
39	2.23-2.25	canal termic	114	OL Ng.	1983	-	INC	17.0
			3	OL Zn.			ACM	
			2	OL Zn.			ACM	
40	2.25-2.26	canal termic	102	OL Ng.	1983	-	INC	34.0
			2 1/2	OL Zn.			ACM	
			1 1/2	OL Zn.			ACM	
41	2.26-2.27	canal termic	76	OL Ng.	1983	-	INC	42.5
			2	OL Zn.			ACM	
				OL Zn.			ACM	
<b>Lungime totala retea</b>								<b>1983.5</b>