

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

CAIET DE SARCINI

Al serviciului public de alimentare cu energie termica din municipiul Cluj Napoca

ANEXA 10

DIAGRAMA DE REGLAJ

Reglajul temperaturii de livrare a agentului termic pentru încălzire din centralele termice respectiv din punctele termice către consumatori se face în conformitate cu diagrama de reglaj:

$$T_{\text{incalzire}} = 50^{\circ}\text{C} - T_{\text{exteriora}}$$

