

## CAIET DE SARCINI

Al serviciului public de alimentare cu energie termica din municipiul Cluj Napoca

## Principalele caracteristici ale agenților termici transportați

Denumire tronson	Tip agent	Energie maximă (Mwh/h)	Energie anuală (Mwh)	Debit maxim orar (mc/h)	Cantitate anuală transportată (mc)	Pierderi masice anuale (mc)	Pierderi anuale de energie (MWh)
Rețea apă fierbinte (RAF)	Apă caldă cu temperaturile cuprinse între max.90°C (tur) și min.40°C (retur)	35	106.780	1.550	5.493.570	110.399	56.686